



REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY
ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

**SUMINISTRO E INSTALACION DE
CONVERTIDORES DE
FRECUENCIA PARA USINAS Y
ESTACIONES DE BOMBEO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE**

**PLIEGO DE CONDICIONES
LPI N° 14796**

CIRCULAR N° 001

Montevideo, 11 de marzo de 2015

Aclaraciones

A continuación se presentan las aclaraciones a los documentos de la licitación, originadas por consultas recibidas por las firmas interesadas.

Consulta N° 1: En la licitación se pide que los tableros sean IP54, pero no se habla nada de uso abrigado o externo, quisiera saber si van a trabajar en una sala eléctrica o a intemperie.

Aclaración N° 1: Cada convertidor será ensamblado en fábrica dentro de un gabinete metálico con grado de protección IP 54 según IEC 60529.
Los equipos serán instalados en una sala de bombas, es decir instalación abrigada.