



— TENDIDO ELÉCTRICA

- ## NOTAS

- RECORRIDOS Y DIMENSIONES DEFINITIVAS SE CONFIRMARÁN EN LA ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO.
- EL TECHO DE LOS TABLEROS SE ENCONTRARÁ COMO MÁXIMO A 2M DEL NPT.
- LAS LUMINARIAS INDICADAS SON REFERENCIALES. LAS DEFINITIVAS SE ENVIARÁN PARA APROBACIÓN DE LA DO EN ETAPA DE PROYECTO EJECUTIVO.
- SE PREVE LA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES CREPUSCULARES PARA EL ENCENDIDO AUTOMÁTICO DE LAS LUMINARIAS EXTERIORES.



**GERENCIA DE AGUA
POTABLE**

GERENTE DE AGUA POTABLE



OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO

DEPARTAMENTO: COLONIA	LOCALIDAD: CONCHILLAS	ANTEPROYECTO
-----------------------	-----------------------	--------------

USINA ROTABILIZADORA Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

SISTEMA POTABILIZACIÓN PARA REMOCIÓN DE ARSÉNICO
ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO Y LUMÍNICO
PLANTA DE TRATAMIENTO

CONTRAPARTE DE PROYECTO	CONTRAPARTE DE PROYECTO	ESCALA INDICADAS
-------------------------	-------------------------	------------------

FECHA: MAR 2024

CONTRAPARTE DE PROYECTO	CONTRAPARTE DE PROYECTO	PLANO N°.
-------------------------	-------------------------	-----------

48721 EL01