



Obras Sanitarias del Estado
Unidad Usinas de Montevideo

- **Quién:** Operadores/as de Productos Químicos.
- **Cuándo:** El contenido del tanque no alcanza para la próxima tarea (reacción o dilución) o cuando sea necesario.
- **Dónde:** Fábrica de Sulfato de Aluminio.
- **Condiciones necesarias:**

Materiales y equipos:

- Agua potable
- Regla

Equipos de Protección Personal:

- Casco
- Ropa de trabajo
- Zapatos de seguridad

▪ **Actividades a desarrollar:**

1. Abrir válvula para ingreso de agua a tanque (ver foto en Anexo1).
2. Controlar la carga en regla medidora de nivel del tanque de agua (ver foto Anexo 2).
3. Cuando la lectura en la misma es de 10000 litros (o lo que corresponda), cortar la carga cerrando la válvula.

- **Resultado esperado:** Tanque de agua cargado.

▪ **Anomalías y Formas de resolverlas:**

No se han presentado.

NATURALEZA DE LA REVISIÓN

Versión que Sustituye	Modificaciones
01	• Se cambian fotos de anexos 1 y 2.

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Fecha:

Fecha:

Fecha:

▪ **Anexos:**

Anexo 1: Válvula para carga de tanque de agua



Anexo 2: Válvula de descarga de tanque de agua hacia desagüe y Regla medidora de nivel en tanque.

