



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 5 - CENTRO
Sección : 17 - ATLANTIDA

Período : del 05/2016 al 04/2017

			Consumos Autorizados Facturados	Consumos medidos y facturados	3.239,56	Agua Facturada
				Ingresos Manuales	0,00	
				Entreg. p/ Camio.	0,00	
				Otros	0,00	
				Carga Facturación	3239,56	
				Asentamieto	21,18	
				Domiciliario	3085,16	
				Comercial	75,71	
				Industrial	3,03	
				Gobierno	54,48	
			Consumos Autorizados	Consumos no medidos y facturados	203,44	m 3 /Unid. Hab./ mes 6,7
				Ingresos Manuales	0,00	
				Conex. p/RD 523/07	0,00	
				Asentamientos	0,00	
				Agua Esti. P/ Camión Cister.	0,00	
				Conex. Incendio Caso Siniestro	0,00	
				Otros	0,00	
				Carga Facturación	203,44	
				Lect. Est. Asentamie.	3,98	
				Lect. Est. Domicilio	182,85	
			Consumos Autorizados	Lect. Est. Comercial	7,47	
				Lect. Est. Industrial	0,28	
				Lect. Est. Gobierno	8,86	
				Conex. Dir. Asentamie.	0,00	
				Conex. Dir. Domicilio	0,00	
				Conex. Dir. Comercial	0,00	
				Conex. Dir. Industrial	0,00	
				Conex. Dir. Gobierno	0,00	
			Consumos Autorizados No Facturados	Consumos medidos y no facturados	8,21	
				Ingresos Manuales	7,03	
				Asentamientos	0,00	
				Entreg. p/ Camio.	7,03	
				Otros	0,00	
				Agua Exportada	0,00	
				Carga Facturación	1,18	
				Anomalía de Factura.	0,06	
				Conexión de Baja	1,12	
				Macro de Asentamie.	0,00	
			Consumos Autorizados No Facturados	Medidos y No Factura.	0,00	
				Consumos no medidos y no facturados	183,98	
				Ingresos Manuales	183,98	
				Bomberos	0,00	
				Purgas	18,44	
				Limpieza de tuberías	0,00	
				Limp. y vaciado depós.	0,00	
				Prb. hidrá.en obr. nuev.	0,00	
				Limp. colector. saneam.	0,00	
				Agua usa. propia empr.	0,00	
			Consumos Autorizados No Facturados	Inst.combat.incend.	0,00	
				Asentamientos	165,54	
				Otros	0,00	
				Carga Facturación	0,00	
				Anomalía de Consumo	0,00	



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 5 - CENTRO
Sección : 17 - ATLANTIDA

Período : del 05/2016 al 04/2017

	Pérdidas de Agua 3.875,06 DIR 0,00 IND 3.875,06 l / conex / día 255,0	Pérdidas Aparentes Dato No Disponible	Consumos no autorizados (fraudes) Dato No Disponible	Agua NO Facturada 4.067,25
			Errores en Micromedidores Dato No Disponible	
		Pérdidas Reales Dato No Disponible	Fugas en redes de trans. y/o distribución Dato No Disponible	
			Fugas y/o rebal, en tanq. de distrib.o reserva Dato No Disponible	
			Fugas en conexiones hasta el punto de medición Dato No Disponible	

Importada: 3.286,45 Exportada: 0,00 Disponible: 7.510,25 (miles de m3)

Agua Elevada a la Distribución: Agua Producida + Agua Importada
Agua Disponible: Agua Elevada a la Distribución - Agua Exportada
Consumos Autorizados en el Sector: Consumos Autorizados - Agua Exportada
m3 / Unid. Hab. / mes: M3 / Unidades Habitacionales / Meses
l / conex / día: Litros / Conexiones Agua / Días

Cantidad Conexiones	
Conexiones	41630
Unid. Hab.	42902

Indicadores de Agua No Contabilizada

(I1) = (Agua Facturada / Agua Disponible) * 100	45,8
(I2) = (Pérdidas de Agua / Agua Disponible) * 100	51,6
(I3) = (Agua Facturada / Consumos Autorizados en el Sector) * 100	94,7