



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 6 - NORESTE
Sección : 24 - TACUAREMBO

Período : del 05/2016 al 04/2017

Agua Elevada a la Distribucion	Consumos Autorizados	Consumos Autorizados Facturados	Consumos medidos y facturados		Agua Facturada
		Consumos no medidos y facturados			m 3 /Unid. Hab./ mes
7.223,14	3.682,38	3.673,67	Consumos medidos y facturados	3.487,23	3.673,67
			Ingresos Manuales	0,00	
		3.682,38	Entreg. p/ Camio.	0,00	8,4
			Otros	0,00	
			Carga Facturación	3487,23	
			Asentamieto	7,65	
			Domiciliario	3138,71	
			Comercial	90,52	
			Industrial	4,57	
			Gobierno	245,78	
			Consumos no medidos y facturados	186,44	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Conex. p/RD 523/07	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Agua Esti. P/ Camión Cister.	0,00	
			Conex. Incendio Caso Siniestro	0,00	
			Otros	0,00	
			Carga Facturación	186,44	
			Lect. Est. Asentamie.	0,14	
			Lect. Est. Domicilio	98,30	
			Lect. Est. Comercial	14,89	
			Lect. Est. Industrial	0,69	
			Lect. Est. Gobierno	72,42	
			Conex. Dir. Asentamie.	0,00	
			Conex. Dir. Domicilio	0,00	
			Conex. Dir. Comercial	0,00	
			Conex. Dir. Industrial	0,00	
			Conex. Dir. Gobierno	0,00	
			Consumos medidos y no facturados	8,71	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Entreg. p/ Camio.	0,00	
			Otros	0,00	
			Agua Exportada	4,90	
			Carga Facturación	3,81	
			Anomalía de Factura.	3,01	
			Conexión de Baja	0,80	
			Macro de Asentamie.	0,00	
			Medidos y No Factura.	0,00	
			Consumos no medidos y no facturados	0,00	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Bomberos	0,00	
			Purgas	0,00	
			Limpieza de tuberias	0,00	
			Limp. y vaciado depós.	0,00	
			Prb. hidrá.en obr. nuev.	0,00	
			Limp. colector. saneam.	0,00	
			Agua usa. propia empr.	0,00	
			Inst.combat.incend.	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Otros	0,00	
			Carga Facturación	0,00	
			Anomalía de Consumo	0,00	



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 6 - NORESTE
Sección : 24 - TACUAREMBO

Período : del 05/2016 al 04/2017

	Pérdidas de Agua 3.540,76 DIR 0,00 IND 3.540,76 l / conex / día 284,2	Pérdidas Aparentes Dato No Disponible	Consumos no autorizados (fraudes) Dato No Disponible	Agua NO Facturada 3.549,48
			Errores en Micromedidores Dato No Disponible	
		Pérdidas Reales Dato No Disponible	Fugas en redes de trans. y/o distribución Dato No Disponible	
			Fugas y/o rebal, en tanq. de distrib.o reserva Dato No Disponible	
			Fugas en conexiones hasta el punto de medición Dato No Disponible	

Importada: 0,00 Exportada: 4,90 Disponible: 7.218,24 (miles de m3)

Agua Elevada a la Distribución: Agua Producida + Agua Importada
Agua Disponible: Agua Elevada a la Distribución - Agua Exportada
Consumos Autorizados en el Sector: Consumos Autorizados - Agua Exportada
m3 / Unid. Hab. / mes: M3 / Unidades Habitacionales / Meses
l / conex / día: Litros / Conexiones Agua / Días

Cantidad Conexiones

Conexiones	34128
Unid. Hab.	36631

Indicadores de Agua No Contabilizada

(I1) = (Agua Facturada / Agua Disponible) * 100	50,9
(I2) = (Pérdidas de Agua / Agua Disponible) * 100	49,1
(I3) = (Agua Facturada / Consumos Autorizados en el Sector) * 100	99,9