



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 6 - NORESTE
Sección : 24 - TACUAREMBO
Servicio : 215 - TACUAREMBO

Período : del 05/2016 al 04/2017

Agua Elevada a la Distribucion	Consumos Autorizados	Consumos Autorizados Facturados	Consumos medidos y facturados		Agua Facturada
			2.228,34		
		Consumos no medidos y facturados	Ingresos Manuales	0,00	2.365,96
			Entreg. p/ Camio.	0,00	
		Consumos Autorizados	Otros	0,00	m 3 /Unid. Hab./ mes
			Carga Facturación	2228,34	
			Asentamiento	7,65	
			Domiciliario	2042,98	
			Comercial	61,59	8,6
			Industrial	2,00	
			Gobierno	114,12	
			Consumos no medidos y facturados	137,62	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Conex. p/RD 523/07	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Agua Esti. P/ Camión Cister.	0,00	
			Conex. Incendio Caso Siniestro	0,00	
			Otros	0,00	
			Carga Facturación	137,62	
			Lect. Est. Asentamie.	0,14	
			Lect. Est. Domicilio	77,54	
			Lect. Est. Comercial	14,04	
			Lect. Est. Industrial	0,59	
			Lect. Est. Gobierno	45,31	
			Conex. Dir. Asentamie.	0,00	
			Conex. Dir. Domicilio	0,00	
			Conex. Dir. Comercial	0,00	
			Conex. Dir. Industrial	0,00	
			Conex. Dir. Gobierno	0,00	
			Consumos medidos y no facturados	7,76	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Entreg. p/ Camio.	0,00	
			Otros	0,00	
			Agua Exportada	4,90	
			Carga Facturación	2,86	
			Anomalía de Factura.	2,12	
			Conexión de Baja	0,74	
			Macro de Asentamie.	0,00	
			Medidos y No Factura.	0,00	
			Consumos no medidos y no facturados	0,00	
			Ingresos Manuales	0,00	
			Bomberos	0,00	
			Purgas	0,00	
			Limpieza de tuberías	0,00	
			Limp. y vaciado depós.	0,00	
			Prb. hidrá.en obr. nuev.	0,00	
			Limp. colector. saneam.	0,00	
			Agua usa. propia empr.	0,00	
			Inst.combat.incend.	0,00	
			Asentamientos	0,00	
			Otros	0,00	
			Carga Facturación	0,00	
			Anomalía de Consumo	0,00	
4.268,45	2.373,72	7,76			



RANC - CUADRO DE BALANCE DE AGUAS

(en miles de metros cúbicos)

(versión 4.1)

Organización : 1 - O.S.E.
Región : 6 - NORESTE
Sección : 24 - TACUAREMBO
Servicio : 215 - TACUAREMBO

Período : del 05/2016 al 04/2017

	Pérdidas de Agua 1.894,73 DIR 0,00 IND 1.894,73 l / conex / día 246,5	Pérdidas Aparentes Dato No Disponible	Consumos no autorizados (fraudes) Dato No Disponible	Agua NO Facturada 1.902,49
			Errores en Micromedidores Dato No Disponible	
		Pérdidas Reales Dato No Disponible	Fugas en redes de trans. y/o distribución Dato No Disponible	
			Fugas y/o rebal, en tanq. de distrib.o reserva Dato No Disponible	
			Fugas en conexiones hasta el punto de medición Dato No Disponible	

Importada: 0,00 Exportada: 4,90 Disponible: 4.263,55 (miles de m3)

Agua Elevada a la Distribución: Agua Producida + Agua Importada
Agua Disponible: Agua Elevada a la Distribución - Agua Exportada
Consumos Autorizados en el Sector: Consumos Autorizados - Agua Exportada
m3 / Unid. Hab. / mes: M3 / Unidades Habitacionales / Meses
l / conex / día: Litros / Conexiones Agua / Días

Cantidad Conexiones

Conexiones	21058
Unid. Hab.	23000

Indicadores de Agua No Contabilizada

(I1) = (Agua Facturada / Agua Disponible) * 100	55,5
(I2) = (Pérdidas de Agua / Agua Disponible) * 100	44,4
(I3) = (Agua Facturada / Consumos Autorizados en el Sector) * 100	99,9